5 6 7 8 9

D C B A

26,000 / 9,200 / 9,200 / 7,400 / 11,800 / 4,400

生化学実験室C CH:2800 (4031)

シェーカ室C CH:2800

培養 CH:2800 (4041)

減菌室 CH:2800 (4051)

中廊下2 CH:2800

中廊下1 CH:2800

臨床検体取扱室 CH:2800 (4061)

シェーカ室A・B CH:2800 (4241)

測定室A・B CH:2800 (4041)

生化学実験室A CH:2800 (4031)

生化学実験室B CH:2800 (4261)

東側居室 CH:2800 (4102)

レーザービュア

天吊

FCU (411-5) 下ハ+3075

RH (401-07)

PS (-200)

MCN接続 100φ

SC接続 200φ

排煙口700x700 (12800)

排煙口550x550 (8700)

排煙口550x350 (8240)

排煙口355x580 (8580)

排煙口700x800 (19440)

FA-1401-03系統 EA(2370)

SA(555)

FA-1401-03系統 EA(2280)

SSC-1401-02系統 EA(8200)

SSC-1401-02系統 EA(68)

FA-1401-03系統 EA(4050)

SSC-1401-01系統 EA(3180)

SSC-1401-01系統 EA(120)

FA-1401-01系統 EA(4070)

FA-1401-01系統 EA(1040)

FA-1401-02系統 EA(5800)

FA-1401-01系統 EA(2254)

SA(2125)



訂正	番号	年 月 日	番号	年 月 日	番号	年 月 日

		工事名称	図面No
		日付	
	承認 担当 製図	図面名称	
		縮尺 1／50	